



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ (С) РАЙОНУ

Почтовый адрес: пер. Северный, 1, р.п. Каменоломни, Октябрьский район, Ростовская область, 346488,
тел., факс (886360) 2-10-66 E-mail: 68gpn_rnd@mail.ru

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

п. Каменоломни

(место составления акта)

«25» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5

По адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Ленина, 20, на основании распоряжения (приказа) № 5 от «25» января 2021 г. главного государственного инспектора Октябрьского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитана внутренней службы Фоменко М.В., проведена плановая/выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 (сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 11)

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

25.02.2021 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

25.02.2021 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 5 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому (с) району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

25.01.2021 в 14 ч. 00 мин. заведующий МБДОУ № 11 Дрожжилина Н.В.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Фоменко Максим Витальевич государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Гаспарян Гарри Эрикович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ № 11 Дрожжилина Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):
 1. В нарушение п 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) на объекте не осуществлен контроль качества огнезащитной обработки горючих строительных конструкций чердачного помещения;
 2. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)-в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся сведения о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
 3. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; отсутствует Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;
 4. В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует запись о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.
 5. В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) на объекте отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;


6. В нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
7. В нарушение ст. 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ помещение котельной не отделено от помещений дошкольной образовательной организации противопожарными преградами;
8. В нарушение ст. 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ помещения архива, прачечной не отделены от помещений дошкольной образовательной организации противопожарными преградами;
9. В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) руководителем не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений котельной, архива, прачечной;
10. В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) руководителем не обеспечена перезарядка огнетушителя, установленного в помещении котельной.

▪ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


▪ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

▪ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 5/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «25» февраля 2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)
«10» февраля 2021 г.
М.П.*



Главный государственный инспектор
Октябрьского района по пожарному надзору –
начальник отделения НДиПР по Октябрьскому
(с)у району УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ростовской области капитан
внутренней службы
Фоменко Максим Витальевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ___ стр. со всеми приложениями получил(а):

Дрожжилина Наталья Владимировна заведующий МБДОУ № 11 «Колокольчик»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Дрожжилина Наталья Владимировна

Действителен с 23.06.2021 по 23.06.2022